

EK-1 ÖZEL HASTANELER RUHSATA ESAS DENETİM FORMU

Özel Hastanenin		Denetimin		
Adı :		Tarihi :		
Türü :		Saat :		
Mesul Müdürü :		Türü :		
Adresi :				
S. No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Açıklama
ACİL ÜNİTESİ				
S1	Acil ünitesi; özel hastanenin ana girişinden ayrı ve kolay ulaşılabilir yerde mi? (ÖHY 26. Madde)			
S2	Acil ünitesi; ambulans ulaşımı ile araç giriş ve çıkışına elverişli mi? (ÖHY 26. Madde)			
S3	Acil ünitesinin girişinde, uygun eğimli sedye rampası bulunmakta mı? (ÖHY 26. Madde)			
S4	Acil ünitesinde, en az bir adet ilk muayene odası, bir adet müdahale odası ile müşahede odası bulunmakta mı? (ÖHY 26. Madde)			
S5	Güvenlik hizmetinin verilebileceği bir mekan ve bekleme yeriyle bağlantılı erkek ve kadınlar için birer tuvalet ve lavabo bulunuyor mu? (ÖHY 26. Madde)			
POLİKLİNİK				
S6	Poliklinik muayene odalarında hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunuyor mu? (ÖHY 23. Madde)			
S7	Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji polikliniklerinde tuvalet bulunuyor mu? (ÖHY 23. Madde)			
S8	Poliklinik odaları yeterli şekilde aydınlatılır ve havalandırılır şekilde mi? (ÖHY 23. Madde)			
SERVİS				
S9	Hasta odalarının taban ve duvarları düzgün ve kolay temizlenebilecek nitelikte ve dezenfeksiyona elverişli mi? (ÖHY 20. Madde)			
S10	Hasta odalarının kapı genişliğinin "en az bir metre on santimetre" olması kriteri karşılanıyor mu? (ÖHY 20. Madde)			
S11	Hasta odalarındaki tuvalet ve banyo kapıları dışa açılacak şekilde düzenlenmiş mi? (ÖHY 20. Madde)			
S12	Hasta odaları doğrudan ve yeterli gün ışığı ile aydınlanabilecek konumda mı?(ÖHY 20. Madde)			
S13	Koridor ve hasta odalarına hâkim bir konumda lavabosu ve ilaç hazırlama alanı bulunan ve koridorun genişliğini etkilemeyecek şekilde bir hemşire istasyonu kurulmuş mu? (ÖHY 21. Madde)			
S14	Hasta odalarında hasta yatağı başına ayrılması gereken asgari ölçüler de alanlar ayrılmış mı? (ÖHY 22. Madde)			
GÖZLEM ÜNİTESİ				
S15	Gözlem ünitesinde "yatak başına en az altı metrekare alan" mevcut mu? (ÖHY 25/A Madde)			
S16	Gözlem ünitesinde lavabo var mı? (ÖHY 25/A Madde)			
S17	Gözlem odasında hasta başı monitörizasyon ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunuyor mu? (Ö.H.Y. 25/A Madde)			
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ				
S18	Erişkin yoğun bakım servisi gerekli fiziki şartları taşımakta mı? (ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S19	Çocuk yoğun bakım servisi var ise gerekli fiziki şartları taşımakta mı? (ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S20	Yenidoğan yoğun bakım servisi var ise gerekli fiziki şartları taşımakta mı? (ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S21	Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatı kesilmiş mi? (ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S22	Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun bakım servisi var ise gerekli fiziki şartları taşımakta mı?(ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S23	Yoğun bakım servisi giriş ve çıkışları uygun mu? (ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)			
S24	Koroner yoğun bakım haricinde, yoğun bakım ünitesinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunuyor mu?(ÖHY 25. Madde / YOGUN BAKIM TEBLİĞİ)			

AMELİYATHANE/STERİLİZASYON ÜNİTESİ

S25	Ameliyathane salonlarının taban-tavan arası net yüksekliği (havalandırma kanalları, asma tavan, hepa filtreler hariç) ameliyat salonunun her noktasında en az üç metre mi? (ÖHY 24. Madde)			
S26	Ameliyathane kısmında bulunan koridor genişliği en az iki metre mi? (ÖHY 24. Madde)			
S27	Ameliyathane salonu ve yan hacimlerinin bulunduğu tam steril alanlarında "tuvalet bulunmaması" kriterine uyulmuş mu? (ÖHY 24. Madde)			
S28	Ameliyathanede uyandırma bölümü mevcut mu? (ÖHY 24. Madde)			
ECZANE				
S29	Eczanenin fiziki koşulları uygun mu? (EEHY)			
LABORATUVAR				
S30	Hastane bünyesindeki laboratuvarlar ilgili mevzuata göre ruhsatlandırılmış mı? (TLY)			
MORG, ÇAMAŞIRHANE, MUTFAK				
S31	Morg; hastaların olmadığı, genel kullanım alanlarından uzak yerde mi? morg çıkışı, özel hastanenin ana ve acil girişi ile bağlantılı olmayacak şekilde ayrı mı? (ÖHY 35. Madde)			
DİĞER ALANLAR				
S32	Ruhsata esas projede Müdürlük onayı alınmadan değişiklik yapılmış mı? (ÖHY 9, 10 ve 15. Madde)			
S33	Birden fazla katı olan özel hastanelerde ilgili mevzuata uygun olarak yangın merdiveni mevcut mu? (ÖHY 31. Madde)			
S34	Hastanede jeneratör mevcut mu? (Yeterli ve çalışır durumda olduğunu gösterir yetkili firmadan alınan belge sorgulanmalıdır.) (ÖHY 31. Madde)			
S35	Hastanede, TSE standartlarına göre imâl edilmiş en az iki asansör bulunmakta mıdır? (Asansörlerin düzenli olarak bakım ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığını belge üzerinden sorgulanmalıdır.) (ÖHY 31. Madde)			
S36	Depreme dayanıklılık raporu var mı? (ÖHY 10. Madde)			
S37	Merdivenler ve koridorlar mevzuat hükümlerine uygun mu? (ÖHY 31. Madde)			
S38	Personel için yeterli soyunma-giyinme ve dinlenme odaları var mı?(ÖHY 37. Madde)			
S39	Isıtma, havalandırma ve aydınlatma mevzuat hükümlerine uygun mu? (ÖHY 32. Madde)			
DİĞER TESPİTLER(*)				
S40				
S41				
S42				

NOT: Denetimlerde ÖHY'e göre tanımlanan muafiyetler ve geçici hükümlerle getirilen süreler dikkate alınır.

* Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre S.No eklemesi yapılabilir.)

ÖHY: Özel Hastaneler Yönetmeliği

TLY: Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

YOĞUN BAKIM TEBLİĞİ: Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

EEHY: Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Mesul Müdür/Yrd.